

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

## Протокол лабораторных исследований № С. 549. ; С (х). 550

от « 19 » февраля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 549. 18.02.19; С (х). 550. 18.02.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	18.02.19г с 10-40-10-50
Дата и время доставки пробы (образца)	18. 02.19г 12-30
Даты проведения исследований	18.02..19г -19.02.19г

Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК «Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) п. Колокша, № 3143/239
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 475 от 18.02.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 2129.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1806 ; С (х). 1807 от « 20» июня 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1806.17.06.19; С (х). 1807.17.04619.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	17.06.19г с 10-50-11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	17. 06.19г 13-00
Даты проведения исследований	17.06.19г -20.06.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С. 1806№ С(х) 1807от 20.06.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) д. Конино
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2763 от 17.06.19г
Дополнительные сведения	-

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 74.



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	3,11±0,62	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	2,79	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	12,3	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,68	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1360 ; С (х). 1361 от « 08» мая 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1360. 06.05.19; С (х). 1361. 06.05.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	06.05.19г с 11-55-12-05
Дата и время доставки пробы (образца)	06. 05.19г 13-00
Даты проведения исследований	06.05.19г -08.08.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1360; № С(х) .1361от 08.05.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с.Ворша (котельная)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2047от 06.05.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6402

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	1	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 57.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	0-0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-201
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	2,53	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-201
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-201
5	Фториды	0,16	Не более 1,5	мг/л	98ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	5,2	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,29	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Протокол № С. 1360; № С(х) .1361от 08.05.19 Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 961. ; С (х). 962**

**от « 27 » марта 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 961. 26.03.19; С (х). 962. 26.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	26.03.19г с 10-50-11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	26. 03.19г 13-00
Даты проведения исследований	26.03.19г -27.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.5 таблица 2 (органолептические показатели, п.3.5 и на микробиологические исследования ( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

которого отбирались пробы	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с. Ворша, Молодежная
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 894 от 26.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 4441

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 73.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20	Не более 20	градусь	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	2,19	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Железо		0,3	мг/г	ГОСТ 4011-72

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.



М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1808 ; С (х). 1809 от « 20 » июня 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1808.17.06.19; С (х). 1809.17.06.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	17.06.19г с 10-20-10-30
Дата и время доставки пробы (образца)	17. 06.19г 13-00
Даты проведения исследований	17.06.19г -20.06.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1808 № С(х) 1809 от 20.06.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящая сеть централизованного водоснабжения д. Конино ул. Сиреневая д.4
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2763 от 17.06.19г
Дополнительные сведения	-

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.



# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный №115.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	50	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	12,29	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус		Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	2,11	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	12,3	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	3,19	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1466 ; С (х). 1467 от « 17 » мая 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1466. 16.05.19; С (х). 1467 16.05.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	16.05.19г с 12-20-12-30
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 05.19г 13-40
Даты проведения исследований	16.05.19г -17.05.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1466; № С(х) .1467 от 17.05.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения санаторий « Строитель», котельная
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2225 от 16.05.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6735

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 103.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	12,76±2,55	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:


пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.







Ky

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 953 ; С (х). 954 от « 29 » марта 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 953. 26.03.19; С (х). 954. 26.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	26.03.19г с 12-30-12-40
Дата и время доставки пробы (образца)	26. 03.19г 12-30
Даты проведения исследований	26.03.19г -29.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 953; № С(х) 954 от 29..03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие ети централизованного водоснабжения санаторий « Тонус» ( котельная)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 894от 26.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 4437

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Внутрилабораторный № 70.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-201
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	3,11±0,62	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-201
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-201

Исследования проводились

Должность: химик-эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: 

пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 955. ; С (х). 956**

**от « 27 » марта 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 955. 26.03.19; С (х). 956. 26.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	26.03.19г с 10-35-10-45
Дата и время доставки пробы (образца)	26. 03.19г 13-00
Даты проведения исследований	26.03.19г -27.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С. 955; № С(х) 956 от 27..03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с. Бабаево, Строителей д.2, кв.2
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 894 от 26.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 4438

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол № С. 955; № С(х) 956 от 27..03.19 Страница 2 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Внутрилабораторный № 71.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	0-0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусь	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	0,34	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Железо	Менее 0,1	0,3	мг/г	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

№ 14-07-001.01.2019 г. Кочетов Н.Н.

М.П.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

### Протокол лабораторных исследований № С (х). 3320

от « 28 » 11 . 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х). 3320. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с 10-10- 10-20
Дата и время доставки пробы (образца)	27. 11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г - 28.11.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района»с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С(х) 3320 от 28.11.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения с. Ворша источник (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	15	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	4,27	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	pH	7,63	6-9		ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,57	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С(х) 3320 от 28.11.19 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

### Протокол лабораторных исследований № С. 3321.

от « 2 » декабря 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 3321. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района»с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с10-30-10-40
Дата и время доставки пробы (образца)	27.11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г -28.11.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27

Протокол № С. 3321 от 02.12.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения д. Конино (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

### Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 3319.**

от « 2 » декабря 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 3319. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района»с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с10-10-10-20
Дата и время доставки пробы (образца)	27.11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г -28.11.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27

Протокол № С. 3319 от 02.12.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения с. Ворша (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

## Протокол лабораторных исследований № С (х). 3322

от « 28 » 11 . 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х). 3322. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с 10-30- 10-40
Дата и время доставки пробы (образца)	27. 11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г - 28.11.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района»с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С(х) 3322 от 28.11.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.



которого отбирались пробы	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения с. Конино источник (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	15	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	4,59	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН	7,63	6-9		ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,71	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

Протокол № С(х) 3322 от 28.11.19 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

